

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси, г. Минск, ул. Солтыса, 183а

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 10.036.14

Дата регистрации « 22 » октября 2018 г.
Действительно до « 12 » сентября 2019 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клапаны противопожарные:

КПУ-1Н (ЕІ 90) с размерами и приводами, указанными в п.1 приложения № 2.

Клапаны дымовые:

КПД-4-А (Е 60), КЭД (Е 90), КПУ-1Н (Е 90, ЕІ 90), КПУ-2Н (ЕІ 120)
с размерами и приводами, указанными в п.1 приложения № 2.

2. Назначение

Клапаны противопожарные предназначены для автоматического закрытия воздухопроводов, шахт и каналов систем вентиляции, кондиционирования и отопления с целью ограничения распространения продуктов горения при пожаре.

Клапаны дымовые предназначены для автоматического, дистанционного или ручного регулирования газообмена в системах противодымной защиты зданий и сооружений при удалении дыма из коридоров, холлов и помещений.

3. Изготовитель

Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г»
(Унитарное предприятие «Веза-Г»), Республика Беларусь
246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9

4. Заявитель

Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г»
(Унитарное предприятие «Веза-Г»), Республика Беларусь
246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9