

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси, г. Минск, ул. Солтыса, 183а

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 10.041.14

Дата регистрации « 22 » октября 2018 г.
Действительно до « 12 » декабря 2019 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Клапан дымовой Гермик-ДУ (ТУ ВУ 810000679.043-2014) с размерами
и приводами, указанными в п. 1 приложения №2.

2. Назначение

Клапаны предназначены для автоматического (от сигналов систем пожарной автоматики), дистанционного (с пульта управления или от кнопки в месте установки клапана) и ручного (от рычага на приводе клапана) регулирования газообменом при пожаре в зданиях и сооружениях различного назначения.

3. Изготовитель

Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г»
(Унитарное предприятие «Веза-Г») (Республика Беларусь
246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9

4. Заявитель

Иностранное производственное унитарное предприятие «Веза-Г»
(Унитарное предприятие «Веза-Г») (Республика Беларусь
246027, г. Гомель, ул. Объездная, д. 9